令和7年7月28日
新潟県立大学 総務課

「新潟県立大学1号館A棟1階東側風除室」に関する質問回答

項目	質問	回答
図 A-05 建具表-AAD1	自動ドア両脇の FIX 窓部分の仕様がフロートガラス厚 6.0 になっておりますが、人が接する可能性の高い場所なので安全性を考慮して、強化ガラスに変更又はフィルム張りは必要ないでしょうか、ご指示ください。	建具 AAD1 の両袖 FIX 部分のガラスは強化ガラス厚 6.0 に変更します。また、欄間部分はガラスフィルムを中止し、強化ガラス厚 6.0 に変更します。
入札説明書 9 落札者の決定方法(1)	<大学側修正> 「入札に参加した者のうち、予定価格の範囲内の価格のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。」の部分について、回答のとおり修正させていただきます。	入札に参加した者のうち、予定価格以下、最低制限価格以上の範囲での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。